

Bijlage 3

Besparen op gas

versie 24-08-2022

Algemeen comfort (koude val, tocht en rendement).

- Kleed je naar de tijd van het jaar (trui, pet, sokken).
- Zet geen inrichting voor de radiatoren. Verwijder de decoratieve radiator omkasting.
- Situeer zitplaatsen tegen 'warme' (binnen)wanden en niet onder ramen.
- Leg geen matten op vloeren met vloerverwarming.
- Leg juist matten op koude (tegel)vloeren zonder vloerverwarming
- Sluiten van gordijnen geeft een verschil van 3-4 graden. Kort de gordijnen eventueel in tot op de vensterbank, i.v.m. straling radiatoren.
- Controleer en/of verbeter afsluiting van kleppen in afzuigkappen en openhaarden.

De woning.

- Voorkom tocht door het dichtmaken van kieren in de buitengevel (verlies 5%) (*eigenaar?*).
- Isoleer de (spouw)muur (verlies 25%) (*eigenaar?*).
- Isoleer dak of zoldervloer (verlies **30%**) (*eigenaar?*).
- Isoleer de kruipruimte of vloer (verlies 7%) (*eigenaar?*).
- Vervang beglazing (verlies 13%) (*eigenaar?*).
- Plaats radiatorfolie op muren of bevestig deze op radiatoren met magneten.
- Sluit (open) trappenhuizen (gordijn of deur) om warmteverlies naar boven te voorkomen.
- Sluit tussendeuren of plaats deze weer ingeval van doorbraken. (deel de woning op)
- Sluit het kattenluik, als het niet wordt gebruikt. Plaats deze in binnendeuren, als de binnendeur anders open moet blijven staan.
- Gebruik de driepuntsluiting (indien aanwezig) van buitendeuren of plaats extra sluitingen (*eigenaar?*) bij de (kromme) deur om deze goed in het kozijn aan te laten sluiten.

Ventilatie.

- Gebruik de 3-standenschakelaar goed en vergeet deze niet weer lager te zetten. Plaats bij noodzakelijke vervanging een geregelde mechanische ventilatie box (*eigenaar?*).
- Sluit tijdig ramen en roosters, maar vergeet niet, deze ook weer open te zetten voor door te luchten of laat deze juist open voor luchtaanvoer (mechanische ventilatie).
- Plaats indien mogelijk (aan- en afvoerkanalen) een warmte-terug-win (WTW) installatie (*eigenaar?*).

De CV installatie.

- Zet de thermostaat een graadje lager dan gewend. In de nacht maximaal 3-4 graden lager.
 - Vloerverwarming niet schakelen! Constante temperatuur kiezen.
 - Controleer (slimme) klokthermostaten op juist programma.
 - Vervang een oude CV ketel (>18 jaar) (*eigenaar?*).
 - Zet de CV watertemperatuur op 60 graden en indien de comfort blijft, nog lager.
- www.zetmop60-nl



Oranjabuurt
OP WEG NAAR 2025

- Overleg dit met de onderhoudsmonteur en vraag bij twijfel om te controleren of de installatie waterzijdig goed ingeregeld is (mogelijk extra arbeid).
- Gebruik speedcomfort radiator ventilatoren.
- Zet radiatoren, in niet gebruikte ruimtes, op de vorststand (één slag open).
- Stel radiatoren in gebruikte ruimtes eventueel lager in (gebruik alleen de warmte waar nodig).
- Isoleer CV leidingen in onverwarmde ruimtes.

De (warm)water voorziening.

- Plaats en gebruik één handel mengkranen, zodat altijd eerst het koud water gebruikt wordt. Dit voorkomt aanslaan van de warmwater voorziening.
- Douche niet langer dan 5 minuten of douche op de sportclub.
- Gebruik een water besparende douchekop.
- Installeer een thermostaatkraan.
- Ga onder de douche i.p.v. in bad (besparing 70% water en energie).
- Isoleer opbouw warmwaterleiding.
- Gebruik een doorstroom boiler of Quooker, als de warmwater voorziening ver van het tappunt zit.
- Verlaag de aanvoertemperatuur naar minimaal 65 graden (legionella).

Koken.

- Kook met deksels op de pannen en zet de warmtebron lager als het water kookt.
- Vul pannen niet met overtollig water wat niet nodig is of gebruikt wordt.